

Pułtusk, dn. 05.05.2021 r.

OR.272.4.2021

**Do: Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na „**Prace budowlane w budynku Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku**”

Wyjaśnienie Nr 1 związane z treścią SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019, ze zm.) w związku z zapytaniem Wykonawcy do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, wyjaśniam:

Pytanie 1: *Czy dla zadania: „wykonanie przepony poziomej metodą iniekcji ciśnieniowej”, Inwestor dopuści możliwość rozważenia na etapie wykonawczym zastosowania jako alternatywnej metody nieinwazyjnej, polegającej na wytworzeniu w obrębie swego działania elektrofizycznej blokady, uniemożliwiającej przemieszczenie wody strukturą ścian w procesie kapilarnego podciągania wody? Zastosowanie metody nieinwazyjnej wiąże się z jednoczesnym efektem wysuszenia ścian objętych izolacją poziomą.*

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, o którym mowa w pytaniu. Zastosowana technologia i materiały muszą posiadać charakter systemowy, mieć stosowne badania i certyfikaty. Muszą być dopuszczone do stosowania w obiektach zabytkowych.

WICESTAROSTA

Beata Joźwiak

Wyjaśnienie oraz zmianę treści SWZ zamieszcza się na stronie internetowej prowadzonego postępowania www.bip.powiatpultuski.pl

Mojewska

Dyrektor
Wydziału Organizacji i Nadzoru

mgr Agnieszka Wądołna